


MÄRKUSED:

1. Valgustid 1.4 ja 1.5 - olemasolevad;
2. Valgustid 1.1 - 1.3 ning 1.6 - 1.7; 1.11 - 1.13 Micro Martin MRUE 025 730 L22; 1.8 - 1.10 Micro Martin MRUE 030 730 L22;
3. Hämaralüliti andur paigaldada mastile 1.1
4. Joonisel on näitamata masti installatsioonikaabel (tarnitakse koos valgustikomplektiga)
5. Masti hooldusluugi taga asuvast klemmliistult kuni valgustini;
6. Valgustid ühendada toiteliinil vaheldumisi, tagades sellega faaside ühtlase koormatuse;
6. Mastide vaheline kaabel AXPk 4G16 mm².

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Tellija: Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164 | |  | Address: Energia 4, Pärnu, 80042 | Kuupäev: 07.10.20 |
| Töö nimetus: | Kobela aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine Aia tn., Kobela alevik., Antsla vald, Võru maakond Põhiprojekt | | Reg nr: 11445550 | Töö nr: PP010920-3 |
| | | | Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@empower.ee | Joon nr: 002-1 Mõõtkava: (A3) |
| Joonise nimetus: | Valgustuse skeem | | Projekteerija: Tarmo Laur | |