

Elektrilevi OÜ
Kadaka tee 63, 12915 TALLINN
Registrikood 11050857

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR. 5905223535
KOOSKÕLASTUSE KUUPÄEV: 21.12.2020

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA:

REGISTRIKOOD:	11445550
NIMI:	EMPOWER AKTSIASELTS
KONTAKTISIK:	TARMO LAUR
OBJEKTI AADRESS:	Tsooru küla, Antsla vald (tv)
TÖÖ NUMBER:	PP010920-4
TÖÖ SISU:	Tänavavalgustuse rekonstrueerimise asendiplaan
STAADIUM:	Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL:

- * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500
- * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.
- * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.
- * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
- * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.
- * Kooskõlastus kehtib üks aasta.
- * Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
- * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- * Tagada kaablitele ja alajaamale ööpäevaringne juurdepääs.
- * Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- * Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.
- * Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.
- * Arvestada AJ/LK/JK maanduskontuuriga, kitsaskohad lahendada esindaja juuresolekul.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:

Yulia Kolnes
Elektrilevi OÜ



MAANTEEAMET

Tarmo Laur
Empower Aktsiaselts
Tarmo.Laur@empower.ee
K.A. Hermann 8a
10121, Tallinn

Teie 30.11.2020

Meie 16.12.2020 nr 15-2/20/55111-2

Antsla vallas riigiteede nr 25248 ja 251098 teevalgustuse projekti kooskõlastamine

Olete esitanud Maanteeametile kooskõlastamiseks Võru maakonnas Antsla vallas riigiteede teevalgustuse projekti (edaspidi projekt).

Projektis on kavandatud teevalgustuse mastide ja toiteliini paigaldamine riigitee alusele maaüksusele (transpordimaale) ja kaitsevööndi maa-alale alljärgnevalt:

Riigitee nr 25248 km 14,27 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Ristumine riigiteega nr 25109 km 0,01; km 0,08; 0,19 kinniselt, kaitsetorus, km 0,09-0,28 tehnovõrgu kulgemine riigitee alusel maal, km 0,01-0,09 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis.

Võttes aluseks [ehitusseadustiku](#) (edaspidi EhS) § 70 lg 3 ja § 99 lg 3, Maanteeamet kooskõlastab Empower AS koostatud töö nr PP010920-4 „Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine“ ja annab nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks. Käesolevale kirjale on lisatud kooskõlastatud projekti asendiplaan ja seletuskiri (lisad).

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevate nõuetega:

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Maanteeametiga kokkulepe riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Taotluse esitamiseks tuleb järgida alljärgnevaid Maanteeameti kodulehel avalikustatud materjale (<http://www.mnt.ee-Ametist-Blanketid-Riigimaa> kasutusõiguse taotlemine):
 - 1.1. „Juhis tehnovõrgu ja -rajatise teemaale ehitamiseks ja talumiseks vajaliku servituudi seadmise lepingu sõlmimiseks“
 - 1.2. „Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks“.
2. Enne ehitustööde algust koostada ehitusaegse liikluskorralduse projekt vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning kooskõlastada Maanteeametiga e-posti aadressil maantee@mnt.ee.
3. Enne riigitee transpordimaal ehitustööde teostamist taotleda Maanteeametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba riigitee maal (www.mnt.ee-Ametist-Blanketid-Riigimaa kasutusõiguse taotlemine) e-posti aadressil maantee@mnt.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.
4. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- või muu tegevus ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist sh ei tohi risustada riigiteed ehitusmaterjali ja pinnasega.

5. Ehitise omanik peab arvestama EhS § 72 lg 1 p 1 kohase piiranguga ja vajadusel võtma kasutusele meetmed teevalgustuse liiklejat häiriva mõju leevendamiseks. EhS § 72 lg 2 alusel on tee kaitsevööndi maa kinnisasja omanik kohustatud lubama kõrvaldada nähtavust piirava takistuse või liiklusele ohtliku rajatise.
6. Peale ehitise valmimist esitada Maanteeametile valgustuspaigaldise teostusjoonised.
7. Maanteeamet ei võta kohustusi valgustuse ehitamiseks, omanikujärelevalve teostamiseks ja hooldamiseks.

Käesolev kiri on projekti lahutamatu osa, mis kehtib 2 aastat allkirjastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhtivspetsialist

taristu teenuste osakond

Lisad:

14303_002_2181.pdf

PP010920-4_Asendiplaan_001-4.pdf

PP010920-4_Asendiplaan_001-3.pdf

PP010920-4_Asendiplaan_001-2.pdf

PP010920-4_Asendiplaan_001-1.pdf

PP010920-4_Valgusarvutused_koond_Lisa 3.pdf

PP010920-4_Seletuskiri.pdf

PP010920-4_Puurimiskaevikute lõiked_004.pdf

Peeter Uiibo

5159766 Peeter.Uiibo@mnt.ee

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 34648443

Kliendinumber	918627
Isikukood/Registrikood	11445550
Nimi	Empower Aktsiaselts
Kontaktisik	TARMO LAUR telefon 3725136891
e-post	tarmo.laur@empower.ee
Aadress	K. A. HERMANNI TN 8A, TALLINN 10121, HARJU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond : Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine
Projekti/töö nimetus	Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Projektjoonis	PP010920-4_TSOORU_asendiplaanid_17.12.20.dgn
	2. Projekti seletuskiri	PP010920-4_Seletuskiri.pdf

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	5051330
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Side maakaabel, Õhuliin, Jaotusseadmed
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Tööde teostamisel Telia Eesti AS sideehitiste kaitsetsoonis, täita projekti seletuskirjas toodud nõudeid olemasolevate sideehitiste kaitseks.

Kooskõlastus kehtib kuni 17.12.2021

Kooskõlastuse võttis vastu:
TARMO LAURKooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Kalle Kõiv
e-post: Kalle.Koiv@boftel.com
telefon: +3725053139



Tarmo Laur
EMPOWER AS
tarmo.laur@empower.ee

21.12.2020 nr 2-15/20/106

Projekti kooskõlastus nr 106–2020

Ehitusprojekti „Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt“ kooskõlastamine

Käesolevaga AS Võru Vesi kooskõlastab Empower AS poolt koostatud ehitusprojekti „Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt“, töö nr PP010920-4.

Vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ on vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndi ulatuseks 2 meetrit mõlemale poole toru teljest. Kaitsevööndis teha kaevetööd käsitsi. Kaitsevööndis teostada kaevetöid ainult AS Võru Vesi nõusolekul. Kaevetööde algusest teavitada AS Võru Vesi arendusjuhti.

Enne projekti ehitustöid tuleb töövõtjal välja selgitada vee- ja kanalisatsioonitorustike täpsed asukohad ja kõrgused. Torustike ja kaabli ristumisel peab seinadevaheline vahekaugus olema vähemalt 20 cm.

Kinnisel meetodil kaablite paigaldamine vee- ja kanalisatsioonitorustike kaitsevööndis on lubatud ainult AS Võru Vesi esindaja juuresolekul. AS Võru Vesi võib nõuda töövõtja kulul torustike uuringuid pärast kinnisel meetodil paigaldamist kui on oht, et on vigastatud vee- ja kanalisatsioonitorustike.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Tolga
arendusjuht

Lisad: 1. PP010920-4_TSOORU_asendiplaanid_17.12.20.dgn
2. PP010920-4_Seletuskiri.pdf

Laur Tarmo

From: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Sent: reede, 18. detsember 2020 07:41
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT] RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere

Sobib.

Tervitades
Aigar Grihin

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Sent: Thursday, December 17, 2020 9:42 AM
To: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Subject: RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere,

Korrigeerisin trassi lahendust. Maanteeamet ei andnud oma kooskõlastust – ei luba lahtist kaevist lähemal kui 3m teekatte servast. Kaupluse kinnistu osas projekteerisin kogu trassi puurimisega, v.a. valgustusmastide asukohad, mis tuleb lahti kaevata. Mastide asukohad jäid samaks.
Kas selline lahendus on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija,
Projekteerimise valdkond



Mobiil: +372 51 36 891
E-mail: tarmo.laur@empower.ee
Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.
Palun külasta meid: www.empower.ee

From: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Sent: Monday, November 16, 2020 2:43 PM
To: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Subject: [EXT] RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere

Sobib väga hästi.

Tervitades
Aigar Grihin

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Sent: Monday, November 16, 2020 11:04 AM
To: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Subject: RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere,

Kaupluse ees mastil kaks valgustit ning sissesõidutee juures uus valgustusmast koos valgustiga.
Kas selline lahendus sobib?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija
Empower AS
Mobiil: +372 51 36 891
E-post: tarmo.laur@empower.ee
Aadress: Energia 4, 80042, Pärnu
Külastage meid: www.empower.eu

From: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Sent: Thursday, November 5, 2020 2:57 PM
To: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Subject: [EXT] RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere

Jah.

Tervitades
Aigar Grihin

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Sent: Thursday, November 05, 2020 1:26 PM
To: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Subject: RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere,

Kas projekteerin sissesõidu juurde ühe masti lisaks koos valgustiga?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija
Empower AS
Mobiil: +372 51 36 891
E-post: tarmo.laur@empower.ee
Aadress: Energia 4, 80042, Pärnu
Külastage meid: www.empower.eu

From: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Sent: Wednesday, November 4, 2020 5:40 PM
To: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Subject: [EXT] FW: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Rääkisin just abivallavanema Kurmet Mürsepaga ja ta lubas ka selles suunas mõelda, et meie sissesõidu juurde mast jääks ning me laseks sinna teise valgusti ka panna. Kas näidata seda projektis või toimetame-arveldame selle pärast ehitajaga, on tehniline küsimus.

Tervitades
Aigar Grihin

From: Aigar Grihin
Sent: Wednesday, November 04, 2020 4:12 PM
To: 'Laur Tarmo' <Tarmo.Laur@empower.ee>
Subject: RE: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere

Panen paar pilti hetkeolukorrast Tsooru kpl.-e juures. Kaupluse ees on märgitud killustikkatte taastamine, tegelikult on seal freesasfalt.

Räägin vallaga valgusti osas läbi ja annan veel teada.

Tervitades

Aigar Grihin
Haldusjuht



Antsla Tarbijate Ühistu
Jaani 4, Antsla, 66404
gsm 513 9152
lühil 471
e-post: aigar@antsla.coop.ee
www.coop.ee/antsla
www.haukalaat.ee

From: Laur Tarmo <Tarmo.Laur@empower.ee>
Sent: Wednesday, November 04, 2020 10:42 AM
To: Aigar Grihin <aigar@antsla.coop.ee>
Subject: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere,

Saadan tänavavalgustuse asendiplaani kooskõlastamiseks.
Kas selline lahendus on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur
Projekteerija

Laur Tarmo

From: Aivar Jõevere <aivar.joevere@gmail.com>
Sent: teisipäev, 17. november 2020 21:16
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Re: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere!

Trassi asukoht on sobiv

Lugupidamisega
Aivar

Kontakt Laur Tarmo (<Tarmo.Laur@empower.ee>) kirjutas kuupäeval E, 16. november 2020 kell 11:08:

Tere,

Saadan tänavavalgustuse asendiplaani kooskõlastamiseks.

Kaabli paigaldaks piki kinnistu serva, haljasala ja teekatted taastatakse.

Kas trassi asukoht on sobiv?

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija

Empower AS

Mobiil: +372 51 36 891

E-post: tarmo.laur@empower.ee

Aadress: Energia 4, 80042, Pärnu

Külastage meid: www.empower.eu

Laur Tarmo

From: Erki Teemant <erki.teemant@gmail.com>
Sent: teisipäev, 22. detsember 2020 15:33
To: Laur Tarmo
Subject: [EXT]Re: Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tere. Muidu lahendus sobib, aga üldplaanis pole kajastatud pärna majja sisenevat ja järgmisse majja väljuvat veetrassi.

Kõike head
Erki Teemant
53340543

Kontakt Laur Tarmo (<Tarmo.Laur@empower.ee>) kirjutas kuupäeval P, 20. detsember 2020 kell 17:52:

Tere,

Antsla Vallavalitsus soovib rekonstrueerida Tsooru külas olemasoleva tänavavalgustuse. Seoses sellega on soov paigaldada uus tänavavalgustuse maakaabel ning tänavavalgustusmast Pärna kinnistule (14303:002:006). Lisas tänavavalgustuse üldplaan.

Kas antud lahendus on Teile sobilik?

Lisainfo:

Maakaabelliini kaitsevöönd on 1m kummalegi poole kaablit.

Lugupidamisega,

Tarmo Laur

Projekteerija,

Projekteerimise valdkond


Making a zero-emission society a reality.

Mobiil: +372 51 36 891

E-mail: tarmo.laur@empower.ee

Aadress: Energia 4, 80042 Pärnu, Eesti

Empower on nüüd Enersense.

Palun külasta meid: www.empower.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.