



Märkus. - Geoalusena on kasutatud AS Kirjanurk tööd nr. 4328G
- Tööd osaliselt tee 25248 Antsla -Sänna kaitsevööndis km-l 14,27

TINGMÄRGID	ASENDIPLAANIL
— v —	Olemasolev veetrass
— • —	Olemasolev side maakaabelliin
— < —	Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
□	Olemasolev liitumiskilp
● 1.1 1,0.L1	Projektteeritud välisvalgustusmast koos valgustiga (väljundfiider 1, mast nr 1, kõrgus h=8m, konsool - 1,0m, faas L1)
— 1W1.1 —	Projektteeritud tänavavalgustuse maakaabel kaitsetorus D50, 450N
— 1W1.1 —	Projektteeritud tänavavalgustuse maakaabel kaitsetorus D50, 1250N
□	Projektteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp
✕	Demontaaž
✕	Kinnistu piir
▨	Taastatav haljasala (~ 70m²)
---	Maantee kaitsevöönd

Tellija:	Antsla Vallavalitsus F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald, Tel. 785 5164	EMPOWER	Address:	Energia 4, Pärnu, 80042	Kuupäev:	19.10.20
Töö nimetus:	Tsooru küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine Tsooru Rahvamaja, Tsooru k., Antsla vald, Võru maakond. Põhiprojekt		Reg nr:	11445550	Töö nr:	PP010920-4
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Telefon:	5136891	Joon nr:	001-1
			e-mail:	tarmo.laur@empower.ee	Mõõtka:	1:500 (A3)
			Projekteerija:	Tarmo Laur		