

## 8.1. Põhimaterjalide spetsifikatsioon

PP010920-5

Vana-Antsla tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Vana-Antsla, Antsla vald, Võru maakond.

Põhiprojekt

| NIMETUS  | MARK/TÄHIS  | Kogus | Mü             |
|--|---|-------|----------------|
| <b>Tänavavalgustus</b>   |   |       |                |
| Sõidutee valgusti (kaabliga, l=9m)   | Vizulo Micro Martin<br>65W MRUE (730 L22<br>A0116 MH1, 10 kV) | 13    | kmpl           |
| Sõidutee valgusti (kaabliga, l=8m)   | Vizulo Micro Martin<br>30W MRUE (730 L22<br>A008 MH1, 10 kV)  | 13    | kmpl           |
| Kooniline kuumtsingitud (EVS-EN 12767 HE klassile vastav) terasmast (ohutusmast), H=8m | (Nt. Tehomet<br>HE8P110)                                      | 13    | kmpl           |
| Kooniline kuumtsingitud terasmast, tipu läbimõõduga d= 60mm                            | H=8 m   | 13    | tk             |
| P-konsool (d=60mm), l=1m   |   | 13    | tk             |
| P-konsool ohutusmastile, l=2m  |   | 13    | tk             |
| Masti jaland 8m (HE klassile vastavale) mastile  | (Nt. RBJ-5B 6)  | 13    | tk             |
| Masti jaland 8m mastile  |   | 13    | tk             |
| Kaitsekumm (masti jalandile)   |   | 26    | tk             |
| Lambi mastikomplekt, 4A sulavkaitsmega   | LCK4-06-04A   | 26    | tk             |
| Hämaralülit (reguleerimine juhtimiskilbist)  |   | 1     | tk             |
| Kaabel MCMK 2x1,5+1,5  |   | 20    | m              |
| Maakaabel, 1 kV  | AXPK 4G35   | 5     | m              |
| Maakaabel, 1 kV  | AXPK 4G25   | 1395  | m              |
| Kaablikaitsetoru (plast)   | Ø 110 (1250 N)  | 6     | m              |
| Kaablikaitsetoru (plast)   | Ø 110 (450 N)   | 2     | m              |
| Kaablikaitsetoru (plast, puurimistoru), punane   | Ø 50 (1250 N)   | 543   | m              |
| Kaablikaitsetoru (plast)   | Ø 50 (750 N)  | 0     | m              |
| Kaablikaitsetoru (plast), roheline   | Ø 50 (450 N)  | 656   | m              |
| Hoiatuslint "Elektrikaabel" (kollane kile)   | 0,11x120  | 658   | m              |
| Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile  | 35 mm <sup>2</sup>  | 2     | tk             |
| Sõrmikotsamuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile  | 25 mm <sup>2</sup>  | 57    | tk             |
| Jätkumuhv, termokahanev, 1kV plastkaablile   | 25 mm <sup>2</sup>  | 0     | tk             |
| Maandus juhe Cu 25   | Cu 25   | 20    | m              |
| Maandusvardad  | SGA16   | 12    | tk             |
| Sõrmus   | C12   | 12    | tk             |
| Liiv (vajadusel)   |   | 20    | m <sup>3</sup> |
| Killustik  |   | 7     | m <sup>3</sup> |
| Sõelutud muld  |   | 45    | m <sup>3</sup> |
| Graniitkillustik   |   | 19    | m <sup>3</sup> |
| Freesasfalt  |   | 36    | m <sup>3</sup> |

Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete nimiparameetrid ja kaitseaste jääksid samaks. Enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.