

Üks tähelepanek seoses Pargi tn. 3 planeeritava elamu projektiga. Planeeringuala piiril põhja pool kasvavad 70-aastased tamm ja kask, mille võra laius on 7 meetrit. Projekti kohaselt peaks elamu vundament olema tamme tüvest 8 meetri kaugusel, risti puu juurtega. Üldiselt on teada, et tamme juurte ulatus on 2 korda suurem võra laiusest. Seega, antud juhul saaksid vundamendi kaevetööde tulemusel puude juured tõsiselt kahjustada. Sellest tulenevalt muutuvad need puud tormide käes eriti ohtlikuks Pargi 3-a kinnistu hoonete jaoks. Paluks keskkonnaspetsialisti hinnangut kirjeldatud probleemile.

Lugupidamisega,
Indrek Patte

Tere

edastasin Teie kirja planeerijatele seisukoha saamiseks.

Vastavalt standardile „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse” (EVS 939-3:2020) arvutatakse säilitatavate puude juurestiku kahjustamise vältimiseks neid puid ümbritsev juurestiku kaitseala. See on vähim ala, mis peab iga puu ümber puutumatuks jääma ning kus puude juurte kahjustamine ei ole lubatud. Juurestiku kaitsealal on keelatud ehitamine, sh ehitusmasinatega liikumine, parkimine, soojakute paigaldamine, ehitusmaterjali või prahi ladustamine, kokkulükatud pinnase hoidmine jne.

Antsla valla keskkonnaspetsialist Liana Neeve hinnang:

Juurestiku kaitseala on võrdne puu 12-kordse rinnasläbimõõduga, mis keskkonnatingimustele vastupidava liigi puhul (harilik tamm) arvutatakse $r_j = d \times 0,12$. Pargi tn 3 ja 3a piiril kasvava tamme rinnasläbimõõt on ca 70 cm, seega kaitseala raadius on 8,4 m.

Lugupidamisega

Ester Hommik
Antsla Vallavalitsus
maa- ja planeeringute spetsialist,
ehitusspetsialisti ülesannetes
tel 5540530